

Sűrítettlevegő-szivárgásról szóló jelentés

Pillanatfelvételek	1
Minimális szint	48.1 dB
Eredmény nélküli pillanatfelvételek	0
Szivárgás teljes mérete	33 l/min
Teljes költség	1006 € / év



Levegőszivárgás észlelhető.

Becsült szivárgásméret	33 l/min
Becsült éves költség	1006 € / év

Tulajdonságok

Távolság	8 m
Szint	48.1 dB
Létrehozás dátuma	25.8.2022
Eszköz	AC13F172
Eszközcímke	AC13F172_00058_220825_1115_0058
Pillanatfelvétel azonosítója	132319

Megjegyzések